

İNDÜKSİYON DÖNGÜ BANKO TİP İŞİTME SİSTEMİ

Teknik şartname

Firma, teklifini ettiği ürünün üreticisi/ithalatçısı ya da yetkili satıcısı olmalı ve bu belgeleri idareye sunmalıdır. İthalatçı üretici veya yetkili satıcı firma ISO 9001:2008 standardına sahip olmalıdır. Yetkili satıcı satışını yaptığı ürünlere ait satış sonrası yetkili servis belgesi TSE- HYB Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri idareye sunmaları ayrıca Ürünün CE Belgeli olmalıdır.Satış sonrası 2 yıl garanti 10 yıl yedek parça taahhütnamesi vermelidir

İndüksiyon banko tip döngü cihaz manyetik yayılımın engellenmemesi için ASB plastik veya ahşap olmalıdır . Tasarım ve kurulumu bankoda 2 metre yayın yaratacak manyetik alan gücü 1500 mA/m (rms)+/-3 dB olacak şekilde yapılmalıdır.Ebatları 20X25 cm küçük olmalıdır

Amplifikatörde AGC(automatic Gain Control)bulunmalı, AGC atak süresi 2-500 ms aralığında olmalıdır.

Sistemin frekans tepkisi (frequency response),kalibrasyon sonrası testlerin ardından 1kHz düzeyinde +/-3dB'lin içinde olmalıdır.

Sistem amplifikatörünün çıkış akımı en az 5 Arms ,çıkış voltajı 15 Vpp -7,5 Vrms olmalıdır

Sistem kurulumunun ardından IEC 60118-4:2006 standardına göre kalibre edilmeli ve kalibrasyon cihazları Türkak onaylı firma tarafında kalibre edilmiş olmalıdır.

Sistem, kurulumunun ardından IEC 60118-4:2006 standardına uygun yayın yapmalıdır.

Sistem amplifikatörü en az 75-6.500Hz (+/-3dB) frekans aralığına sahip olmalıdır.

. Amplifikatörde ses distorsiyonu %1'in altında olmalıdır.

Sistem mikrofonu bankoda yer kaplamaması için ünite üzerine monte edilir olmalı TELE COİL logosu ünite üzerinde olmalıdır.