

## İNFAZ KORUMA ÇAĞRI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİRMA, TEKLİFİNİ VERDİĞİ ÜRÜNÜN ÜRETİCİSİ/İTHALATÇISI YA DA YETKİLİ SATICISI OLMALI VE BU BELGELERİ İDAREYE SUNMALIDIR. İTHALATÇI, ÜRETİCİ VEYA YETKİLİ SATICI FİRMA ISO 9001:2008 STANDARDINA SAHİP OLMALIDIR. YETKİLİ SATICI SATIŞINI YAPTIĞI ÜRÜNLERE AİT SATIŞ SONRASI YETKİLİ SERVİS BELGESİ OLAN TS 13149 "İŞYERLERİ YAZILIM HİZMETLER TS13401 "YETKİLİ SERVİSLER-ÇAĞRI CİHAZLARI 13426 ÇAĞRI CİHAZLARI YETKİLİ SERVİS KURALLAR STANDARDINA UYGUN; HİZMET VEREN" TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMALI VE BU BELGELERİ İDAREYE SUNMALARINI GEREKMEKTEDİR.

### ÇAĞRI VE İPTAL BUTONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

PASLANMA VE DARBEYE KARIŞI KROM CELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAK, SIVA ÜSTÜ MONTAJA UYGUN OLACAK, İKİ VİDA İLE GİZLİ MONTAJ UYGUN OLACAK, ÜST KAPAK VİDASI ÖZEL YAPIM OLUP APARAT İLE TAKILIP SÖKÜLECEKTİR. MAHKUM ODA İÇİ BUTON KIRMIZI YAZIYLA ACİL ÇAĞRI İBARESİ YER ALAÇAK, İPTAL BUTONU İSE YEŞİL YAZIYLA ÇAĞRI İPTAL YAZACAK, BUTON EBATLARI 8X8 CM DEN KÜÇÜK OLMAYACAK, BUTON LİT OLARAK KOMUT YOLAYACAK, HABERLEŞME 033 X 2 BLENDAJLI KABLO İLE OLACAKTIR.

### ÇAĞRI DİSPLAY ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

DISPLAY EBATLARI 15 X65 CM DEN KÜÇÜK OLMAYACAK, ÇİF TARAFLI DOTMATRİX OLARAK ÇAĞRILARI GÖRÜNTÜLEYECEK, ALİMİNYUM MALZEMEDEN ELEKSOL BOYALI OLACAKTIR, BÖLGE KONTROL ÜNİTESİYLE HABERLEŞMESİNİ RS 485 PROTOKOLÜYLE SAGLAYACAK, 8 SATIR RAKAM VEYA HARF GÖSTERECEKTİR, BİR DEN FAZLA ÇAĞRILARI BELİRLEREN ARALIKLARDA SEKANSİYEL OLARAK GÖSTERECEK, SESLİ OLARAK ÇAĞRI SONLANDIRILANA KADAR SESLİ UYARI DEVAM EDECEKTİR, İPTAL İLE SESLİ UYARI SONLANACAKTIR, ASKI APARATIYLA HER TÜRLÜ MONTAJA UYGUN OLACAKTIR.

### ÇAĞRI BÖLGE KONTROL PANELİ TENİK ÖZELLİKLERİ:

BÖLGE PANELİ MICRO İŞLEMCİ İLE ÇALIŞMALI VE İDARENN İSTEĞİ DOGRUTUSUNA GEREKLİ ZAMANLARDA PROGAM DEĞİŞTİRİLİR OLMALI, 30 ADET ÇAĞRI VE İPTAL BUTONU TANIMLANA BİLİR OLMALI, DİĞER BÖLGE KONROL PANELLERİYELE RS 485 PROTOKOLLE HABERLEŞMELİ, 220 AC ENERJİ İLE ÇALIŞMALI, ELEKTİK KEŞİNTİLERİNDE OPSİYONEL OLARAK AKÜ İLE DE ÇALIŞMALI, IP 65 SINIF KORUMAYA HAİZ OLMALIDIR, DİSPLAY İLE HABERLEŞME CAT 5 KABLO İLE OLACAKTIR.

### BİLGİSAYA KAYIT PRORAMI ÖZELİKLERİ:

ÇAĞRI SİSTEMİNİ TAKİPEDEN YAZILIMDA ÇAĞRININ HANGİ TARİH VE SAATTE GELDİĞİNİ, ÇAĞRININ CEVAPLANMA DURUMU VE SÜRESİNİ, ÇAĞRININ YAPILDIĞI BÖLGE VE KAT NUMARASINI, ÇAĞRININ ŞEKİLDE KAYDEDEBİLMELİDİR. LİSTELERİNİN BÖLGE VE KAT BİLGİLERİNİN, TARİH VE SAAT KAYITLARININ CEZA EVİ YETKİLİ PERSONELİ TARAFINDAN KOLAYCA PROGRAMLANABİLMESİNE VE PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLMESİNE OLANAK TANIMALIDIR. RAPORLAMA MENÜSÜNDE GERİYE DÖNÜK BİR TAKVİM ŞABLONUNDA TÜM KAYITLARA ULAŞILABİLEN BİR MENÜ, ÇAĞRI TAKİP LİSTESİ MENÜSÜ, ÇAĞRI RAPORU MENÜSÜ VE YAZDIRMA MENÜSÜ BULUNMALIDIR. ÇAĞRI LİSTESİ MENÜSÜNDE TARİH, SAAT, ÇAĞRI YAPILAN BUTON NUMARASI, ÇAĞRININ DURUMU, BÖLGE VE ODA VE NUMARASI LİSTELEMESİ OLMASI, LİSTELEMENİN DE TEK TIKLAMA İLE TÜM ÇAĞRILAR, SADECE GELEN ÇAĞRI VE GİDİŞ GRUPLAMASI YAPILABİLMELİDİ ÇAĞRI RAPORU MENÜSÜNDE ÇAĞRI YAPILAN MODÜLÜN SERİ NUMARASI, ÇAĞRI TARİHİ, ÇAĞRI

SAATI, GİDİŞ TARİHİ, GİDİŞ SAATI, CEVAPLAMA SÜRESİ (DAKİKA OLARAK) BÖLGE ODA İSİMLERİ BULUNMALIDIR. LİSTELEMEDE TEK TIKLAMA İLE TÜM İŞLEMLER, GİDİLMEYEN ÇAĞRILAR VE GİDİLEN ÇAĞRILAR GRUPLAMASI YAPILABİLMELİDİR.

YAZDIRMA MENÜSÜNDE, TÜM ÇAĞRI RAPORLAMASI, ÇAĞRI RAPORU MENÜSÜ FORMATINI İÇERİR TABLO VE TABLODA RAPORUN ALINDIĞI TARİH VE SAATİN BİR KAYDI BULUNMALIDIR. AYNI MENÜDE RAPORU ÇIKTI ALMADAN BİLGİSAYARA KAYDETMEMEYE OLANAK TANIYAN BİR KAYIT SEÇENEĞİ DE BULUNMALIDIR.

YAZILIMIN KURULUM PROGRAMI YEDEKLEME VE SAKLAMA AÇISINDAN 1,30 MB DAN BÜYÜK OLMAMALIDIR.

KAYIT VERİ FORMATININ DA KULLANILAN BİLGİSAYARDA ALAN KAPLAMAYI AZALTACAK BİÇİMDE TASARLANMIŞ OLMALIDIR. YAZILIM ÜST DÜZEY BİR BİLGİSAYAR KONFIGÜRASYONU YA DA İŞLETİM SİSTEMİ GEREKTİRMEYELİDİR.