

# GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLİ YÖNLENDİRME



Hastane, Üniversite, Okul, Otel, AVM, Adliye, Metro İstasyonu Binalarda Yangın veya Acil durumda insanların acil bina tahliyesi için konmuş Acil Çıkış EXİT yön tabelaları ile çıkışlara yönlendirilir.

Engelli yasası gereği erişilebilir binalar T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 28713 sayılı "ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ" nin EK-1 BİNALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU" nun 121.sayfa J:ACİL DURUM VE BİNA TESİSATI" maddesindeki yönetmeliğine göre görme engelli bireylerin acil durumlarda acil çıkışlara yönlendirecek kolayca fark edilebilir ışıklı ve sesli yönlendirme işaretlerine konulması zorunludur.

Sistemin binaların mimari yapısına göre yangın çıkış, koridorlarına yangın kapılarının üstüne veya yanına, monte edilir ve noktasal alan hakkında yön tarif anonsları kayıt edilir .Olası Alarm durumunda farklı güçteki noktasal anons üniteleri, binanın mevcut yangın Alarm sisteminden ve belirlenmiş noktalardaki Acil durum butonundan almış olduğu komutla aktif olur.

Noktasal sesli tarif anonsla yön tarifine ve flaşörlü ikaza başlayarak yangın Alarm sistemi veya acil durum butonları resetlene kadar anonsla yönlendirmesi tekrarlı olarak sürdürerek görme engellilerin buldukları binadan çıkış kapılar yönlendirerek Acil çıkış tahliyesini sağlar.

Sistem binalardaki mevcut yangın Alarm sistemleriyle entegre edile bildiği gibi belirlenmiş noktalara konmuş Acil durum butonuna basıldığında yönlendirme anonsu başlatır veya sonlandırır.